

Přehled výsledků za rok 2024 ČOV Jesenice

Množství čištěné vody				BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N-NH ₄ ⁺	účinnost v %				
m ³ /rok	m ³ /den								BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N-NH ₄ ⁺
194 086	532	přítok	mg/l	201	463	186	5	45	96,4	91,9	96,0	46,0	97,6
			t/rok	39	89,9	36,1	0,9	8,7					
		odtok	mg/l	7,2	37,7	7,4	2,7	1,1					
			t/rok	1,4	7,3	1,4	0,5	0,2					

Biologická spotřeba kyslíku **BSK₅** a chemická spotřeba kyslíku **CHSK_{Cr}** udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách

NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod

N-NH₄⁺ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách

P_{celk.} - celkový obsah všech chemických forem fosforu v odpadních vodách