

Přehled výsledků za rok 2024 ČOV Pavlíkov

Množství čištěné vody				BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N-NH ₄ ⁺	účinnost v %				
m ³ /rok	m ³ /den								BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N-NH ₄ ⁺
53 001	145	přítok	mg/l	406	849	532	8	79	97,1	93,7	98,0	46,3	93,8
			t/rok	21,5	45	28,2	0,4	4,2					
		odtok	mg/l	11,8	53,8	10,5	4,3	4,9					
			t/rok	0,6	2,9	0,6	0,2	0,3					

Biologická spotřeba kyslíku **BSK₅** a chemická spotřeba kyslíku **CHSK_{Cr}** udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách

NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod

N-NH₄⁺ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách

P_{celk.} - celkový obsah všech chemických forem fosforu v odpadních vodách