

Přehled výsledků za rok 2024 ČOV Olešná

Množství čištěné vody				BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄ ⁺	účinnost v %			
m ³ /rok	m ³ /den							BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄ ⁺
24 146	66	přítok	mg/l	499	994	413	101	98,0	95,1	98,5	99,5
			t/rok	12	24	10	2,4				
		odtok	mg/l	9,9	49,1	6,2	0,5				
			t/rok	0,2	1,2	0,1	0,01				

Biologická spotřeba kyslíku **BSK₅** a chemická spotřeba kyslíku **CHSK_{Cr}** udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách
NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod
N-NH₄⁺ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách