

Přehled výsledků za rok 2024 ČOV Řevničov

Množství čištěné vody				BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N _{celk.}	N-NH ₄ ⁺	účinnost v %					
m ³ /rok	m ³ /den									BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N _{celk.}	N-NH ₄ ⁺
76 005	208	přítok	mg/l	371	735	329	7,4	96	79,9	97,9	94,5	97,7	56,8	81,6	94,5
			t/rok	28,2	55,9	25	0,6	7,3	6,1						
		odtok	mg/l	7,8	40,3	7,5	3,2	17,7	4,4						
			t/rok	0,6	3,1	0,6	0,2	1,3	0,3						

Biologická spotřeba kyslíku **BSK₅** a chemická spotřeba kyslíku **CHSK_{Cr}** udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách

NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod

N-NH₄⁺ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách

N_{celk.} - celkový obsah dusíkatých látek v odpadní vodě

P_{celk.} - celkový obsah všech chemických forem fosforu v odpadních vodách