

Přehled výsledků za rok 2024 ČOV Haná

Množství čištěné vody				BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄ ⁺	účinnost v %			
m ³ /rok	m ³ /den							BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄ ⁺
1 075	3	přítok	mg/l	282	574	155	81	97,9	94,6	98,2	98,3
			t/rok	0,3	0,6	0,2	0,1				
		odtok	mg/l	5,9	30,9	2,8	1,4				
			t/rok	0,01	0,03	0,003	0,01				

Biologická spotřeba kyslíku **BSK₅** a chemická spotřeba kyslíku **CHSK_{Cr}** udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách
NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod
N-NH₄⁺ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách