Přehled výsledků za rok 2018 - ČOV Rakovník

Množství čištěné vody				BSK_5	$CHSK_{Cr}$	NL	$P_{celk.}$	$N_{celk.}$	$N\text{-}NH_4^+$	účinnost v %					
m^3/rok	m^3/den									BSK_5	$CHSK_{Cr}$	NL	$P_{celk.}$	$N_{celk.}$	$N\text{-}NH_4^+$
1 583 442	4 338	přítok	mg/l	405,6	932,9	373,9	6,2	72,1	63,9	97,7	95,4	99,1	88,7	88,3	97,7
			t/rok	642,3	1 477,2	591,9	9,8	114,1	101,2						
		odtok	mg/l	6,5	33,8	3,2	0,7	8,4	1,5						
			t/rok	10,3	53,5	5	1	13,3	2,3						

Biologická spotřeba kyslíku **BSK_5** a chemická spotřeba kyslíku **$CHSK_{Cr}$** udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách

NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod

$N\text{-}NH_4^+$ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách

$N_{celk.}$ - celkový obsah dusíkatých látek v odpadní vodě

$P_{celk.}$ - celkový obsah všech chemických forem fosforu v odpadních vodách