

Přehled výsledků za rok 2022 ČOV Olešná

Množství čištěné vody				BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄ ⁺	účinnost v %			
m ³ /rok	m ³ /den							BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄ ⁺
21 674	59	přítok	mg/l	707	1 536	701	135	98,3	96,2	98,6	99,3
			t/rok	15,3	33,3	15,2	2,9				
		odtok	mg/l	12	57,7	10,1	0,9				
			t/rok	0,26	1,25	0,2	0,02				

Biologická spotřeba kyslíku **BSK₅** a chemická spotřeba kyslíku **CHSK_{Cr}** udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách

NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod

N-NH₄⁺ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách