

Přehled výsledků za rok 2022 ČOV Jesenice

Množství čištěné vody				BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N-NH ₄ ⁺	účinnost v %				
m ³ /rok	m ³ /den								BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N-NH ₄ ⁺
142 245	390	přítok	mg/l	247	886	346	6,1	66	96,6	95,8	98,8	50,8	97,9
			t/rok	35,1	126	49,3	0,9	9,4					
		odtok	mg/l	8,3	37,4	4,2	3	1,4					
			t/rok	1,2	5,3	0,6	0,4	0,2					

Biologická spotřeba kyslíku **BSK₅** a chemická spotřeba kyslíku **CHSK_{Cr}** udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách

NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod

N-NH₄⁺ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách

P_{celk.} - celkový obsah všech chemických forem fosforu v odpadních vodách