

Přehled výsledků za rok 2020 ČOV Jesenice

Množství čištěné vody				BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N-NH ₄ ⁺	účinnost v %				
m ³ /rok	m ³ /den								BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N-NH ₄ ⁺
122 683	336	přítok	mg/l	263,5	586,3	207	7,1	105	96,2	92,4	98,6	54,9	99,0
			t/rok	32,3	71,9	25,4	0,9	12,9					
		odtok	mg/l	10,1	44,4	2,8	3,2	1					
			t/rok	1,2	5,4	0,3	0,4	0,1					

Biologická spotřeba kyslíku **BSK₅** a chemická spotřeba kyslíku **CHSK_{Cr}** udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách

NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod

N-NH₄⁺ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách

P_{celk.} - celkový obsah všech chemických forem fosforu v odpadních vodách