

Přehled výsledků za rok 2022 ČOV Haná

Množství čištěné vody				BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄ ⁺	účinnost v %			
m ³ /rok	m ³ /den							BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄ ⁺
3 253	9	přítok	mg/l	402	689,5	277,5	109	98,6	94,7	96,9	99,7
			t/rok	1,3	2,2	0,9	0,36				
		odtok	mg/l	5,7	36,6	8,5	0,3				
			t/rok	0,02	0,1	0,03	0,001				

Biologická spotřeba kyslíku **BSK₅** a chemická spotřeba kyslíku **CHSK_{Cr}**, udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách

NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod

N-NH₄⁺ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách