

Přehled výsledků za rok 2020 ČOV Řevničov

Množství čištěné vody				BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N _{celk.}	N-NH ₄ ⁺	účinnost v %					
m ³ /rok	m ³ /den									BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	P _{celk.}	N _{celk.}	N-NH ₄ ⁺
72 810	199	přítok	mg/l	287,8	605,5	246,9	7,2	131,3	124	96,4	91,9	98,3	41,7	71,9	99,1
			t/rok	20,9	44,1	18	0,5	9,6	9						
		odtok	mg/l	10,5	49,2	4,3	4,2	36,9	1,1						
			t/rok	0,8	3,6	0,3	0,3	2,7	0,08						

Biologická spotřeba kyslíku **BSK₅** a chemická spotřeba kyslíku **CHSK_{Cr}** udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách

NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod

N-NH₄⁺ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách

N_{celk.} - celkový obsah dusíkatých látek v odpadní vodě

P_{celk.} - celkový obsah všech chemických forem fosforu v odpadních vodách