

Přehled výsledků za rok 2012 ČOV Haná

Množství čištěné vody				BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄ ⁺	účinnost v %			
m ³ /rok	m ³ /den							BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄ ⁺
4 840	13	přítok	mg/l	102,3	242,4	80,8	84,9	94,0	89,4	88,2	99,5
			t/rok	0,5	1,2	0,4	0,4				
		odtok	mg/l	6,1	25,6	9,5	0,4				
			t/rok	0,03	0,1	0,05	2				

Biologická spotřeba kyslíku **BSK₅** a chemická spotřeba kyslíku **CHSK_{Cr}** udávají množství organických a oxidovatelných anorganických látek v odpadních vodách

NL - nerozpuštěné látky sušené při 105 °C, odpovídají usaditelnému podílu odpadních vod

N-NH₄⁺ - obsah amoniakálního dusíku v odpadních vodách